



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КАГАЛЬНИЦКОМУ РАЙОНУ
 пер. Комсомольский, 46/5, ст. Кагальницкая, Кагальницкий район, Ростовская область, 347700,
 телефон/факс 8-(86345) 97-2-01, E-mail: 56gpn_rnd@mail.ru
 Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 10/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество.

«Березка» комбинированного вида

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного главным государственным инспектором Кагальницкого района по пожарному надзору - начальником ОНД и ПР по Кагальницкому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Дзюбиным А.А. от 25.09.2019 № 10, в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 07.11.2019 г., с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. 11.11.2019 г., проведена плановая выездная проверка в отношении: Детский сад «Солнечный зайчик» - филиал МБДОУ детский сад «Березка» расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район ст. Кировская, ул. Ленина, 14

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник ОНД и ПР по Кагальницкому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Дзюбин Александр Александрович

При проведении проверки присутствовали: Фокина А.Б. - заведующий МБДОУ детский сад «Березка»
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| | | | |
|----|--|---|------------|
| 1. | Не проведена огнезащитная обработка строительных конструкций кровли здания. | ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 21 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 | 01.07.2020 |
| 2. | Результаты проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации не оформляются ежемесячными актами проверки. | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 | 01.07.2020 |
| 3. | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты | п. 461 пп. «л» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 | 01.07.2020 |
| 4. | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв | п. 461 пп. «и» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 | 01.07.2020 |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР
по Кагальницкому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
подполковник внутренней службы
11.11.2019 г.


А.А. Дзюбин

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ детский сад «Березка»
11.11.2019 г.


А.Б. Фокина